

TANQUE DE 500 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

CANTIDAD : 2

CONDICIONES

Construido bajo Nomas ASME VIII-I , con entrega de datos del acero utilizado con certificado de ensayos de tracción , fluencia, alargamiento y demás datos que acrediten la calidad del material utilizado .

CAPACIDAD: 500 LITROS

ESPESOR : 3/16"

PRESION DE PRUEBA : 12 Kg/ cm²

PRESION DE TRABAJO: 7 Kg/cm²

PLACA DE DATOS : Deberá tener una placa de datos garantizados por el fabricante adherida al tanque donde figuren los datos del fabricante 8 Nombre , Domicilio , y teléfono) y todos los datos solicitados en el presente pliego

FABRICANTE: Datos de identificación. MATERIAL UTILIZADO : Datos de trazabilidad del material donde figuren los datos de ensayos y composición química del mismo . RECIPIENTE : datos de garantizados .

POSICION DE TRABAJO : VERTICAL

TERMINACION : Pintura epoxi poliéster horneado

VINCULACIONES A LA RED: Doble entrada de 1 1/2" . Doble salida de 1 " . Una salida para montaje de presostato. Una salida para indicación de manómetro . Una salida para válvula de seguridad . La ubicación exacta se entregará con la orden de compra

VALVULA DE SEGURIDAD: Calibrada a 8,5 Kg / cm² . Caudal de liberación 5.000 litros/ minuto . Calibrada con certificación . Con placa de daros grabada por estampado y adherida a la misma

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES : Deberá entregarse junto con el tanque

a) Protocolo de prueba hidráulica

b) Gestión de inscripción en la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, firmada por profesional habilitado y presentado en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe

PLAZO DE ENTREGA: 15 días a partir de la entrega de la orden de compra.

ing. OSCAR BERCOVICH
Director de Ingeniería
SECRETARÍA SALUD PÚBLICA