

Pedido de cotización de Filtros

La empresa adjudicada deberá proveer los filtros que se detallan a continuación.

➤ Detalle y características de los filtros Tipo (MARK 80)

- Filtro plisado, mínimo:
 - a- Para 1 pulgada de espesor 16 pliegues por pie lineal.
 - b- Para 2 pulgadas de espesor 15 pliegues por pie lineal.
 - c- Para 4 pulgadas, tendrá un mínimo de 11 pliegues por pie lineal y deberá contener no menos de 7.0 pies cuadrados de medio filtrante efectivo por pie cuadrado de superficie. Y deberá ser capaz de operar a velocidades de hasta 625 FPM con una resistencia inicial menor a 0.29pulgadas de columna de agua.
- Marco de cartón de alta resistencia a la absorción de humedad.
- Soportes diagonales.
- Grilla de metal expandido para sostener el medio filtrante.
- El medio filtrante con una capacidad de retención de polvo de aprox. 90 %
- Eficiencia de 30 a 35%
- Capacidad de Retención de polvo 90%- 93%

Nota: En Caso de dudas en las características de los filtros citados arriba el hospital ofrecerá una muestra.

Pedido a cotizar:

Cantidad (unidades)	Medidas
12 -----	350 x 500 x 50 milímetros
10 -----	250 x 695 x 25 milímetros
28 -----	16 x 25 x 2"
40 -----	20 x 20 x 2"
8 -----	24 x 24 x 4"
60 -----	16 x 20 x 2"
12 -----	24 x 24 x 2"

