



N°	DESIGNACION	ESPEC. DE MAT.
1	PIEZA SOPORTE	FUNDICION DUCTIL
2	ANILLO DE ASIENTO DE LA COLUMNA	LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N°40
3	ARANDELA	GOMA DUREZA SHORE A 55/70 ±10 grados
4	2 (dos) BULONES	ACERO AL CARBONO S/SAE N°1035
5	OBTURADOR A RESORTE	LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N°40
6	RESORTE	LATON PARA RESORTE S/SAE N°80 grado B
7	CUERPO	FUNDICION DUCTIL
8	4 (cuatro) BRAZOS	FUNDICION DUCTIL
9	BRIDA	FUNDICION DUCTIL ISO 2531

  
 MIGUEL ÁNGEL SOTO  
 PRESIDENTE  
 SERV. PÚBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

NOTA: MEDIDAS EN MILIMETROS



DISTRITO /SERVICIO:

**A G U A**

DESCRIPCION:

**HIDRANTE A RESORTE**

PLANO: **P L A N O T I P O**

REEMPLAZADO POR:

REEMPLAZA A:

DIRECTOR :

JEFE AREA:

FECHA: SET /98

Ing. Osvaldo CASELLA

Ing. Juan Carlos BOURGES

ESCALA:

DIBUJO:

PROYECTO:

REVISION:

**A-04-1**

N. ALVAREZ

PLANO N°